



## ND607 二次压降负荷测试仪

# 产品说明书

 24h 13307128173

 2358407769

 [whnort@163.com](mailto:whnort@163.com)

 武汉市东湖开发区高新四路 40 号葛洲坝太阳城

感谢您购买本公司 ND607 二次压降负荷测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求



请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执

行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

**警告：**警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

**小心：**小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

# 目 录

一、功能特点 .....	5
二、技术指标 .....	5
三、结构外观 .....	7
四、液晶界面 .....	9
五、使用方法 .....	15
六、打印功能 .....	17
七、电池维护 .....	17
八、注意事项 .....	17

## 前 言

电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器和电流互感器是计量装置中的重要组成部件，其运行状态和误差直接影响整个计量装置的准确性。互感器都有规定的工作范围和负载范围，只有工作在范围内才能保证互感器能达到设计精度。为了保证计量的准确度，必须要展开对互感器二次回路负荷测量的工作。

二次负荷测试仪是我公司吸收国内外同类产品的优点，精心设计研制而成的一种全自动测试电压互感器二次负荷的智能化仪器。

该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,接线简单，测试、记录方便，大大提高了工作效率。它以大屏幕真彩色图形式液晶作为显示窗口，图形式菜单操作并配有汉字提示，集多参量于一屏的显示界面，人机对话界面友好，使用简便、快捷，是各级电力用户的优选产品。

## 一、功能特点

- 1、自动完成电压互感器以及电流互感器现场二次负荷的测量。
- 2、特别设计了软件修正功能，不需硬件调整就能实现精度修正，在各级电力试验研究部门均可现场检定。
- 3、各种电参量同屏显示，电压、电流、相角、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率均可测量；可显示各相参数的波形图。
- 4、具备谐波测量功能，可测量 32 次以下电压、电流的谐波含量。
- 5、内置大容量充电电池组，在室外无 220V 交流电情况下可由仪器内电池组供电，内置快速自动充电器，可对电池组快速充电。
- 6、电池剩余电量百分数指示功能，绝非简单的亏电报警。
- 7、大屏幕、高亮度的真彩色液晶显示屏，全汉字图形化菜单及操作提示实现友好的人机对话，导电硅胶按键使操作更简便，宽温液晶带自动对比度、亮度调节，可适应冬夏各季。
- 8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
- 9、测试结果存储功能，可存储 200 组测试数据。
- 10、配备了后台管理软件，可将存储记录上传到计算机进行统一管理。

## 二、技术指标

### 1、使用环境

- (1) 环境温度：-10℃～ 40℃
- (2) 相对湿度： ≤80%

### 2、测量精度

本仪器的测量精度为 1 级。

电导： $G = \pm (1\% \times G \pm 1\% \times \delta \pm 2 \text{ 个字}) \text{ mS}$

电纳： $B = \pm (1\% \times \delta \pm 1\% \times G \pm 2 \text{ 个字}) \text{ mS}$

负荷： $S = \pm (1\% \times S \pm 0.1) \text{ VA}$

电阻： $R = \pm (1\% \times R \pm 1\% \times X \pm 0.1) \Omega$

电抗： $X = \pm (1\% \times X \pm 1\% \times R \pm 0.1) \Omega$

3、充电电源：交流 176V~264V，频率 45-55Hz

4、仪器的测量范围和分辨率

测试项目		范围	分辨率
PT 测量部分	电导	0.000~±50.000mS	0.001
	电纳	0.000~±50.000mS	0.001
	额定负荷	0~900VA	0.01
	电压测量	40~120V	0.01
	电流测量	0.005~6A	0.0001
CT 测量部分	电阻	0~±20Ω	0.001
	电抗	0~±20Ω	0.001
	额定负荷	0~100VA	0.01
	电压测量	0.1~20V	0.01
	电流测量	0.005~6A	0.0001

5、绝缘：(1)、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

(2)、工作电源输入端对外壳之间承受工频 2KV（有效值），历时 1 分钟实验。

6、电池工作时间：充满后工作时间大于 6 小时。

7、体积：

主机：32cm×24cm×13cm


分机：32cm×24cm×13cm

8、重量：2.5Kg

### 三、结构外观

仪器由主机和配件箱两部分组成，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分都在主机箱内部，其箱体采用高强度进口防水注塑机箱，坚固耐用，配件箱用来放置测试导线及工具。

#### 1、结构尺寸



图一、主机与配件箱尺寸


#### 2、面板布置



图二、面板布置图


如图二所示：最上方从左到右依次为 PT 侧测试用航空插座（含 UA、UB、UC、UN）、Wh 侧测试用航空插座（含 Ua、Ub、Uc、Un）、电流钳航空插座（Ia、Ib、Ic）、打印机、充电电源插座及充电指示灯、仪器工作开关、RS232 通讯接口、接地端子，注意在操作时一定要确保所接的端子正确，否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器；面板左下方为液晶显示屏，液晶右侧为键盘。

### 3、键盘说明

键盘共有 30 个键，分别为：存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、↵、退出、自检、帮助、数字 1、数字 2（ABC）、数字 3（DEF）、数字 4（GHI）、数字 5（JKL）、数字 6（MNO）、数字 7（PQRS）、数字 8（TUV）、数字 9（WXYZ）、数字 0、小数点、#、开关键、辅助功能键 F1、F2、F3、F4、F5。

各键功能如下：

↑、↓、←、→键：光标移动键；在主菜单中用来移动光标，使其指向某个功能菜单；在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项。

键：即确认键，在主菜单下，按此键显示菜单子目录，在子目录下，按下此键即进入被选中的功能，另外，在输入某些参数时，开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。

退出键：返回键，按下此键均直接返回到主菜单。

存储键：用来将测试结果存储为记录的形式。

查询键：用来浏览已存储的记录内容。

设置键：保留功能，暂不用。

切换键：在“参量测试”屏中，用来切换被测装置的接线方式（三相三线或三相四线）。

自检键：保留功能，暂不用。

帮助键：用来显示帮助信息。

数字键：同时也是字符键，用来进行参数设置的输入（可输入数字或字符）。

小数点：用来在设置参数时输入小数点。

# 键：保留功能，暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5：辅助功能键（快捷键）。用来快速进入辅助功能界



面或实现相应的功能。

F1 是开始测试功能键；

F4 键：做为打印功能用来进行数据打印。

## 四、液晶界面


主机液晶显示界面共十一屏，包括主菜单和十个功能界面，下面分别加以详细介绍。

### 1. 主菜单屏

开机进入主菜单，主菜单图四所示：



图三 主机主菜单

主菜单共有十个可选项，分别为：参数设置、三线自校、三线压降、四线自校、四线压降、三线 PT 负荷、四线 PT 负荷、单相 CT 负荷、历史数据、频谱分析。当光标指向哪一个功能选项时，哪个选项的文字就变为反白显示，屏幕下面的蓝条会出现此选项的相关功能说明。图三界面中选中项为‘参数设置’功能，按上下键可改变光标指向的选项。此时，按  键进入选中的功能显示屏。

屏幕右上角显示系统时间和此产品的编号及生产日期，右下角显示电池电量。其中三线自校、三线压降、四线自校、四线压降为保留项目，暂不用。

### 2. 参数设置屏

参数设置屏共有五项参数可设：试品编号、当前温度、当前湿度、设置日期、设置时间。

试品编号，被测装置的编号，在查阅历史记录的时候可作为区别；

选中需要设置的参数项，按 $\square$ 键进入设置状态，输入完毕后，按 $\square$ 键完成设置。如：当前时间为2012年12月9日10时5分20秒，则选择‘设置日期’、按 $\square$ 键、输入20121209、按 $\square$ 键，再选择‘设置时间’、按 $\square$ 键、输入100520、按 $\square$ 键确认完成时间设置。

### 3. 三线自校屏

保留项目，无法使用。

### 4. 三线压降屏

保留项目，无法使用。

### 5. 四线自校屏

保留项目，无法使用。

### 6. 四线压降屏


保留项目，无法使用。

### 7. 三线 PT 负荷屏

在选中主菜单‘三线 PT 负荷测’功能后，按 $\square$ 键，进入‘三线 PT 负荷’屏，同时进入测试过程，测试计数开始计数，如果两侧的幅值和角差不正常，在计数12次后则提示接线异常（如图四所示），计够60次后测试完毕，显示测试结果，如（图五所示）。



图四 三线 PT 负荷测试 异常



图五 三线 PT 负荷测试 正常

图五所示为三线 PT 负荷测试屏测试判别结果，包括：PT 侧 AB 相电压，CB 相电压，AB 相电流、CB 相电流，AB 相力率、CB 相力率，AB 相相角，CB 相相角，AB 相电导、CB 相电导，AB 相电纳、CB 相电纳，AB 相负荷、CB 相负荷。并提示可选择相应的保存、打印功能进行数据保存或打印测试结果。

## 8. 四线 PT 负荷屏

在选中主菜单‘四线 PT 负荷’功能后，按 $\square$ 键进入‘四线 PT 负荷’屏，同时开始测试过程，测试计数开始计数，如果两侧的幅值和角差不正常，在计数 12 次后则提示接线异常（如图六所示），计够 60 次后测试完毕，显示测试结果，（如图七所示）。测试完毕后显示测试结果。

二次压降/负荷测试系统Ver1.000				13-01-15	No_Y131152
				14:20:40	2013.05.27
	A 相	B 相	C 相		
电压:	99.023 V	100.232 V	100.351 V		
电流:	5.0248 A	5.0281 A	5.1690 A		
力率:	+1.00000	+1.00000	+0.99949		
相角:	+0.015 °	-0.037 °	+1.829 °		
电导:	50.738 mS	50.126 mS	50.044 mS		
电纳:	0.011 mS	-0.034 mS	1.637 mS		
负荷:	497.57 VA	503.97 VA	518.71 VA		
电压测试异常, 请检查接线!!!					
测试计数: 12					
按【存储】保存, 【F4】打印, 【确定】重测, 【退出】返回				12.86V	80%
				80.00%	


图六 四线 PT 负荷测试 异常

二次压降/负荷测试系统Ver1.000				13-01-15	No_Y131152
				14:20:40	2013.05.27
	A 相	B 相	C 相		
电压:	57.266 V	57.848 V	57.605 V		
电流:	0.9958 A	0.9958 A	1.0237 A		
力率:	+0.99998	+0.99998	+0.99958		
相角:	-0.377 °	-0.335 °	+1.660 °		
电导:	17.339 mS	17.164 mS	17.231 mS		
电纳:	-0.103 mS	-0.100 mS	0.508 mS		
负荷:	56.89 VA	57.61 VA	58.97 VA		
测试完成!!!					
按【存储】保存, 【F4】打印, 【确定】重测, 【退出】返回				12.86V	80%
				80.00%	

图七 四线 PT 负荷测试 正常

图七所示为四线 PT 负荷测试判别结果，包括：PT 侧 A 相电压， B 相电压， C 相电压， A 相电流， B 相电流， C 相电流， A 相力率， B 相力率， C 相力率， A 相相角， B 相相角， C 相相角； A 相电导， B 相电导， C 相电导； A 相电纳， B 相电纳， C 相电纳； A 相负荷， B 相负荷， C 相负荷。

## 9. 单相 CT 负荷屏

在选中主菜单‘单相 CT 负荷测试’功能后，按  键进入‘单相 CT 负荷’屏，同时进入测试过程，测试计数开始计数，计够 60 次后测试完毕，显示测试结果，如（图八所示）。



图八 单相 CT 负荷测试

图八所示为三线 CT 负荷测试屏测试判别结果，包括：CT 端口电压、电流、功率因数、电阻、电抗、负荷。并提示可选择相应的保存、打印功能进行数据保存或打印测试结果。

## 10. 历史记录屏


查询历史记录用，可存储 200 条历史记录，如图九。



图九 历史记录

## 11. 频谱分析屏

测试谐波含量, 可测 32 次谐波。按↑、↓键翻页, 按←、→键切换通道分别查看 Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic 谐波情况。如图十。




图十 谐波分析

## 五、使用方法

### 1. 三线 PT 负荷测试方法

三线 PT 负荷测试时，电压线 B 相跟 N 相短接，钳 Ia、钳 Ic 分别夹 A 相、C 相电流，钳 Ib 不夹。见图十一。




图十一

### 2. CT 负荷测试方法

CT 负荷测试时，接线如下图。见图十二。


## 二次压降负荷测试仪



图十二

## 3. 四线 PT 负荷测试方法

四线 PT 负荷测试时，钳 Ia、钳 Ib、钳 Ic、分别夹 A 相、B 相、C 相电流。见图十三



图十三



## 六、打印功能

每做完一项试验，按 F4 键均可将测试结果打印出来，每种项目的数据类型各有不同，此处不一一介绍。在结果查询时按下 F4 键也可将当前正在浏览的记录中的数据打印出来。

## 七、电池维护

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源，操作人员不能随意更换其他类型的电池，避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。

仪器须及时充电，避免电池深度放电影响电池寿命，

正常使用的情况下尽可能每天充电（长期不用建议在一个月内存一次电），以免影响使用和电池寿命，每次充电时间应在 6 小时以上，因内部有充电保护功能，可以对仪器连续充电。

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态，重新装入电池后，不能直接工作，需要用充电器给加电使之解除保护状态，才可正常工作。

## 八、注意事项

1. 在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分，以避免被电击伤。
2. 测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。
3. 测试之前一定要认真检查接线是否正确。
4. 建议使用有地线的电源插座。
5. 不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6. 仪器在室外使用时，尽可能避免或减少阳光对液晶屏直接曝晒。

